

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **5. května 1545-1546**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **2780** m²
 Objemový faktor tvaru AV: **0,39** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **2467,6** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

182,30

239,67

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|
| | U_{em} W/(m².K) | Dílčí dodaná energie | | | Měrné hodnoty kWh/(m².rok) | | |
| | | | | | | | |
| Mimořádně úsporná | A | | | | | | |
| | B | | | | | | |
| | C | | | | | | |
| | D | 38,5 | | | | 24,0 | 11,4 |
| | E | 0,415 | | | | | |
| | F | | | | | | |
| | G | | | | | | |
| Mimořádně neúsporná | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu | | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 28,0 |
| | MWh/rok | | | | | | |

Zpracovatel: Ing. Petr Belica

Osvědčení č.: 109

Kontakt: Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov p.Radh., tel. 777606588,

Vyhotoveno dne: 2. červen 2014

Podpis: