

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Tyršovo nábřeží 1705, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		navrhovaný stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		1122 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0 A</p> <p>42 B</p> <p>43 B</p> <p>82 B</p> <p>83 C</p> <p>120 C</p> <p>121 D</p> <p>162 D</p> <p>163 E</p> <p>205 E</p> <p>206 F</p> <p>245 F</p> <p>>245 G</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		101,0	C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		100,97		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		407,66		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
76,2%	0,0%	0,0%	19,3%	4,4%	100%
Doba platnosti průkazu		29. listopad 2020			
Průkaz vypracoval		Ing. Petr Belica <i>P. Belica</i>			
		Osvědčení č.:		109	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.